



**COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA**  
prov. di Brindisi

**TIPOLOGIA, DIMENSIONI E CARATTERISTICHE  
COSTRUTTIVE DELLE EDIFICANDE CAPPELLE  
SUI LOTTI CIMITERIALI A, B, C e D**

Il Responsabile Area  
dr. ing, Claudio Cavallo

\_\_\_\_\_

Il Tecnico  
geom. Rocco Garzone

\_\_\_\_\_

<b>TAV. 1</b> <b>NORMATIVA</b>	Redatto dall'Ufficio Urbanistica il:
	Planimetria scala 1:50



# COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA

prov.di Brindisi

UFFICIO TECNICO

5<sup>^</sup> Area Pianificazione del Territorio

Via E.De Nicola, -72013-Ceglie Messapica (BR)-TEL.0831387111-FAX 0831377164  
e-mail: ceglie@ceglie.org - web: <http://www.ceglie.org>

## NORME TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DI CAPPELLE GENTILIZIE

**Art.1-** Le presenti norme sono riferite alle cappelle gentilizie a realizzarsi presso i lotti identificati con le lettere A, B, C e D nell'allegata planimetria generale.

**Art.2** - Le cappelle gentilizie sono a pianta rettangolare in duplice tipologia dimensionale, a schiera o isolate, secondo il lotto assegnato, con dimensioni e posizionamento come da allegati elaborati grafici di dettaglio, con altezza comune pari a ml. 4,20 misurata dal piano di pavimento sino alla sommità del muretto di coronamento, oltre all'alzata necessaria anche per la compensazione della pendenza longitudinale e del marciapiede perimetrale, ambedue di circa cm.15.

**Art.3-** Le cappelle comprenderanno ognuna n.8 loculi di dimensioni sufficienti ed idonei alla sepoltura oltre ad un ossarietto ospitante un certo numero di urne contenente i resti ossei, con disposizione come elaborati grafici.

**Art.4** - La realizzazione delle cappelle dovrà essere preceduta dal rilascio di regolare Permesso di Costruire che oltre alla documentazione di rito, dovrà comprendere l'identificazione ed il tracciamento del lotto nonchè le quote di attacco della fondazione e del fuori terra (marciapiede, calpestio, ecc.) in modo tale da armonizzare la costruenda cappella con le adiacenti a realizzarsi.

**Art.5** - La struttura esterna delle capelle dovrà essere realizzata in muratura portante su fondazione a cordolo in c.a., in parte predisposto dall'Amministrazione Com.le ove necessario al contenimento del terrapieno stradale, la copertura sarà del tipo laterocementizio con coibentazione ed impermeabilizzazione di tipo idoneo, con muretto di coronamento per il contenimento delle acque piovane che saranno smaltite dal lato posteriore della cappella sul suolo pubblico tramite convogliamento in apposito e predisposto tubo di gronda affogato nella muratura e fin sotto il marciapiede perimetrale. L'impianto elettrico sarà del tipo sottotraccia ed alimentato da allaccio in pozzetto antistante predisposto a cura dell'Amministrazione.

**Art.6** - La struttura interna di realizzazione dei loculi e degli ossarietti, solette e setti verticali, dovrà essere in c.a. gettato in opera, dello spessore di cm.10 e garantita per un sovraccarico almeno pari a 250 kg/mq, le solette dovranno essere previste con una inclinazione del 2% circa verso il retro

della parete; per quanto qui non espressamente previsto si richiama il Regolamento di Polizia Mortuaria.

**Art.7** – Gli interni delle cappelle dovranno presentare soglie, stipiti, pavimentazioni e lastre di chiusura dei loculi in pietra di Trani lavorata liscia, con pareti verticali e soffitto rivestiti con intonaco bianco liscio a tre strati del tipo civile.

**Art.8** - Gli infissi dovranno avere dimensioni e disegno uniforme a croce come da elaborato grafico, con telaio realizzato in ferro verniciato nero o in alluminio anodizzato dello stesso colore; le parti trasparenti in vetro di sicurezza di idoneo spessore possibilmente del tipo leggermente colorato nero, blu notte o marrone scuro; identica apparenza e struttura dovrà avere la porzione semiribaltabile superiore posta in parte dietro alla lastra in pietra riportante il nome di famiglia.

**Art.9** - L'esterno delle cappelle dovrà essere rivestito di pietra locale bianca o pietra di Trani, o travertino, in lastre squadrate e lavorate agli spigoli, in forma rettangolare di dimensioni cm.H=10 x L=15 e spessore circa cm.1,5 ~ 2,0; in alternativa il rivestimento potrà essere realizzato con intonaco cementizio di colore bianco; pedate ed alzate saranno realizzate nello stesso materiale degli stipiti e delle soglie di cui all'art.7; il rivestimento comprende al minimo la facciata anteriore e posteriore per le cappelle intercluse e la restante facciata a vista per quelle di testa, le cappelle di tipo isolato dovranno presentare rivestimento completo su tutte le facciate.

**Art.10** - La lastra esterna riportante il nome di famiglia sarà composta da due parti disposte ad "L" rovesciata in pietra di Trani bucciardata fine, una parte verticale di dimensioni L=cm. 20 x H= ml. 3,15 e altra parte sovrastante ed allineata lateralmente alla prima di dimensioni L= ml.1,70 x H= ml. 0,80, ambedue dello spessore di circa cm.3, opportunamente fissate con grappe alla struttura portante sottostante; per quanto concerne i caratteri formanti il nome di famiglia si raccomanda di non eccedere i 10~12 cm. e di usare materiali e grafie improntate alla massima semplicità ed austerità.

**Art.11** - Restano a carico dell'Amministrazione la sistemazione plano-altimetrica dei lotti, la predisposizione delle opere di contenimento, la realizzazione della montante di energia elettrica, la pavimentazione delle aree pedonali ovvero delle residue aree dedotte della proiezione delle cappelle e dei marciapiedi perimetrali che saranno realizzati a cura e a spese dei proprietari.

**Art.12** - Per quanto non previsto nella presente normativa, si rimanda agli elaborati grafici che ne fanno parte integrante nonché al contratto sottoscritto in occasione della concessione dei suoli.

Ceglie Messapica, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile

(ing.Claudio Cavallo)